

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: grn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

178/ПВ от « 28 » 02 2025г.

ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе 646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Ермолаева 49.

(место выдачи предписания)

Мною, Начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе Пластун Галиной Яковлевной

(ФИО, должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении МБОУ «Краснознаменская СОШ» : 646073 Омская область, Москаленский р-н с. Красное Знамя, ул. Школьная д.2 ИНН 5521005215, ОГРН 1025501758127

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Практически во всех кабинетах имеются неработающие люминесцентные лампы, чем нарушен п.2.8.9 СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».

в кабинете русского языка используются лампы разного спектра, чем нарушен п.2.8.5 СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».

Отсутствуют софиты в кабинетах литературы и технологии, чем нарушен п.2.4.4. СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».

В большинстве кабинетов отсутствует термометр для измерения температуры воздуха, чем нарушен п.2.7.3 СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».

В кабинете химии вытяжной шкаф не работает, так отсутствует мотор для вытяжки, чем нарушен п.3.4.8 СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».

В детском саду «Рябинка» отсутствует ростовая мебель, чем нарушен п.2.4.3. СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».

В медицинском кабинете потолки имеют дефекты покрытия, чем нарушен п.2.5.3. СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ст.90, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ: МБОУ «Краснознаменская СОШ» : 646073 Омская область, Москаленский р-н с. Красное знамя, ул. Школьная д.2 ИНН 5521005215, ОГРН 1025501758127

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения со ссылкой на нормативно- правовой акт	срок исполнения
1.	Заменить неработающие люминесцентные лампы, основание п.2.8.9 СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».	08.08.2025г.
2.	В кабинете русского языка использовать лампы одного спектра, основание п.2.8.5 СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».	08.08.2025г.
3.	Оборудовать софиты в кабинетах литературы и технологии, основание п.2.4.4. СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».	08.08.2025г.
4.	Приобрести отсутствующие термометры в кабинеты для измерения температуры воздуха, основание п.2.7.3 СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».	08.08.2025г.
5.	В кабинете химии вытяжной шкаф привести в рабочее состояние, установить мотор для вытяжки, основание п.3.4.8 СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».	08.08.2025г.
6.	В детский сад «Рябинка» приобрести ростовую мебель, основание п.2.4.3. СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».	08.08.2026г.
7.	В медицинском кабинете устранить дефекты покрытия потолка, основание п.2.5.3. СП 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлений детей».	08.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо:
**МБОУ «Краснознаменская СОШ» : 646073 Омская область, Москаленский р-н с. Красное
знамя, ул. Школьная д.2 ИНН 5521005215, ОГРН 1025501758127**

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое
возлагается ответственность)

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить
устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены

например, акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведения работ
по *устранению дефектов покраски стен и потолка*, документы, подтверждающие установку
инвентаря (арматуры).

в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области в Исилкульском районе на электронный адрес:
isilkul@55.rospotrebnadzor.ru (с отметкой для Пластун Г.Я.), с досылком на бумажном носителе по
адресу: 646024 Омская область, г. Исилкуль, ул. Ермолаева 49, в срок в течение 3 (трех) дней с
даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента
его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг
(ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть
обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного
обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в
Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований,
установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник ТО

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Пластун Г.Я.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » _____ 02 _____ 2025г.

(подпись)

Шеерман О.Н. _____
(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений « 28 » 02 ____ 2025г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования Москаленского района..